

ИНФОРМАЦИЯ АБОНЕНТАМ

допуск в эксплуатацию узла учета (водомера, прибора учета сточных вод)

(Жилищный Кодекс РФ, Правила организации коммерческого учёта воды, сточных вод», утвержденные Постановлением Правительства РФ №776 от 04.09.2013г., Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 14.02.2012г. № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами», Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»).

для юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью

Разрешается устанавливать приборы учета отечественного и зарубежного производства, включенные в Государственный реестр средств измерений и допущенные на основании результатов метрологической экспертизы органов Госстандарта Российской Федерации к эксплуатации и применению на территории Российской Федерации. Эксплуатация приборов учета с истекшим сроком государственной поверки не допускается.

1. Допуск прибора учета в эксплуатацию – процедура, в ходе которой проверяется и определяется готовность прибора учета, в том числе входящего в состав измерительного комплекса или системы учета, к его использованию при осуществлении расчетов за соответствующий коммунальный ресурс и которая завершается документальным оформлением результатов допуска.
2. Допуск в эксплуатацию прибора учета производится только при наличии:
 - технических условий на присоединение к сетям предприятия;
 - заявки на заключение договора водоснабжения и водоотведения (действующего договора водоснабжения и водоотведения);
 - заявления юридического лица или физического лица, занимающегося предпринимательской деятельностью о вызове представителя предприятия на допуск водомера в эксплуатацию с указанием наименования и точного адреса объекта. Заявление оформляется на бланке предприятия или организации за подписью руководителя с исходящим № и датой, Ф.И.О. ответственного лица, а также контактным телефоном;
 - разрешительной документации на присоединение (технических условий на проектирование водомерного узла, проект узла учета);
 - схемы водоснабжения и канализации, оформленные надлежащим образом (с подписью руководителя, печатью, датой). В схеме должны

быть указаны: количество и диаметры водопроводных вводов и канализационных выпусков, направление тока движения воды и стоков.

- технического паспорта на водомер.

Примечание: Время и дата выезда представителей РСО согласовываются дополнительно по телефонам: 8(496) 56-6-58-52; 8-909-645-00-58.